

INVITACION PUBLICA IPUB-01-2018

RESPUESTA A OBSERVACIONES

Observación presentada por la Entidad ESPACIOSYREDES. (Correo enviado viernes, 16 de marzo de 2018 3:58 p.m.)

OBSERVACIÓN: Se solicita a la entidad aclarar si los aires requeridos serán convencionales o si por el contrario los requieren tecnología Inverter, esto con el ánimo de cotizar el adecuado y en igualdad de condiciones para conocimiento de los demás proponentes interesados en participar.

RESPUESTA: En relación con esta observación se aclara que los equipos de aire acondicionado a adquirir por el FONDO son de tipo convencional, los cuales serán instalados sus componentes en diferentes zonas (Centro de Computo y Terraza) y sobre el mismo piso de las instalaciones de FOGACCOOP.

Usamos sólo el Agua que necesitamos

Carrera 13 No. 32 – 93 Int. 3 - Parque Residencial Baviera
Código Postal: 110311 - Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 4324610 – Línea gratuita: 018000-413749
Página Web: www.fogacoop.gov.co - e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co

